



KOMUNIKACE - místní
gravitační kanalizace

KOMUNIKACE - místní
tlaková kanalizace



LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LOŽE
- 2 KANALIZAČNÍ TROUBA
- 3 OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM
- 4 ÚROVEŇ PRO STROJNÍ HUTNĚNÍ
- 5 ZÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH MATERIÁLEM DLE ČSN 72 1006
- 6 IZOLOVANÝ VODIČ CYKY 4 mm
- 7 SIGNALIZAČNÍ FOLIE S NÁPISEM KANALIZACE
- 10 ŠTĚRKOPÍSEK HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 200 mm
- 11 HRUBÉ KAMENIVO
- 12 BETON
- 13 ŽIVIČNÝ KOBEREC
- 14 ŠTĚRK
- 15 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ (V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ODVODNĚNÍ STAVBY)

OZN.		(mm)	(mm)
OD	VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ	335	63
B	ŠÍŘKA RÝHY	900	800
a	TLOUŠŤKA SPODNÍ VRSTVY LOŽE	100	100
b	TLOUŠŤKA HORNÍ VRSTVY LOŽE	100	0
c	OBSYP PÍSKEM NAD POTRUBÍM	100	100
d	TLOUŠŤKA KRYCÍHO OBSYPU	300	300

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,2 m BUDE RÝHA PAŽENA

Rev. D			
Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

<div><div><div><div><div><div>d plus</div><div>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.</div></div></div><div><div><div>25</div><div>let</div></div></div></div><div><div>Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247</div><div>www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz</div></div></div></div>			
Hlavní inženýr projektu: Ing. Květa Bauerová		Zodpovědný projektant: Ing. Květa Bauerová	
MÚ (OÚ): Hřebeč		Kraj: Středočeský	Vypracoval: Ing. Josef Maun
Investor: Obec Hřebeč, nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč		Datum:	08/2015
Zakázka: Hřebeč-Netřeby dostavba kanalizace		Stupeň:	DSP
		Číslo zakázky:	3578/2015
		Měřítko:	-
Obsah: VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ		Počet formátů A4:	2 x A4
		Číslo přílohy:	Revize:
		D4	-
			Č. kopie: