ŘEZ 1-1
M 1:50



PŘED ZAPOČETÍM S BETONÁŽÍ ZÁKLADOVÉ VANY MUSÍ BÝT PROVEDENA SONDA K ZÁKLADOVÝM KONSTRUKCÍM. BUDE ZJIŠTĚNA A UPŘESNĚNA HLOUBKA STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY A NA ZÁKLADĚ TOHO BUDE PŘÍPADNĚ UPRAVENA ZÁKLADOVÁ VANA VÝTAHU NEBO PODSYPOVÉ SOUVRSTVÍ. BEZ TOHOTO PRŮZKUMU NELZE ZAČÍT SE STAVEBNÍMI PRACEMI.

DETAIL 1
KOTVENÍ STOJKY VÝTAHU K ZÁKLADU
M 1:10



PLECH ULOŽEN NA BETONOVOU MAZANINU

DETAIL 2
KOTVENÍ STOJKY VÝTAHU K ZÁKLADU
M 1:10



PLECH ULOŽEN NA BETONOVOU MAZANINU

DETAIL 3
KOTVENÍ STOJKY VÝTAHU KE STĚNĚ M 1:10

OVĚŘIT, ŽE BUDOU KOTVY PROVEDENY DO ŽB VĚNCE.
V PŘÍPADĚ ODLIŠNÉHO NÁLEZU KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE PD.

DETAIL 4
KOTVENÍ STROPU VÝTAHU K ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCI
M1:10



SKLADBA STROPU VÝTAHU
M 1:10



VYZTUŽENÍ ZÁKLADOVÉ VANY





VÝKAZ VÝZTUŽE

200
400
1 153øR10,L=1400mm

400
220
1:4
2 18øR10,L=1400mm

800
800
3 32øR10,L=1600mm

3250
4 16øR10,L=3250mm

2420
5 16øR10,L=2420mm

2050
6 16øR10,L=2050mm

1500
7 80øR10,L=1500mm

MATERIÁL:

BETON	C30/37-XC1
VÝZTUŽ	R10505

KRYTÍ VÝZTUŽE 25mm

LEGENDA HMOT

ŽELEZOBETON C30/37-XF1-XC4

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ PRVKY ZAMĚŘIT PŘED VÝROBOU IN SITU;
- SVARY PROVEDE SVÁŘEČ S PLATNOU ZKOUŠKOU OD AKREDITOVANÉ ORGANIZACE;
- TUPÉ SVARY PROVÉST S PROVAŘENÝM KOŘENEM;
- NOSNÉ SVAŘENCE JSOU SPOJENY SVAREM VÝŠKY 4,0mm, 50/300mm;

POZN.01 – STÁVAJÍCÍ A NOVÁ ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE BUDE NAKOTVENA POMOCÍ TRNŮ ø 14 mm VŽDY 2 VEDLE SEBE PO VÝŠCE 250 mm NA CHEMICKOU KOTVU DO HLOUBKY MINIMÁLNĚ 400mm.

RYBÁŘ stavební s.r.o. – PROJEKČNÍ ATELIÉR, STAVBY NA KLIČ
nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel/fax 315 670 008, www.rybar-melnik.cz

Investor: Obec Hřebeč, nám.Draha 75, 27345 Hřebeč	Zodp. projektant: Ing. M. Wünsche	Projektant: Ing. M. Wünsche	Č. kopie
Místo: nám.Draha 75, 27345 Hřebeč	Stupeň: DPS		

Akce: Stavební úpravy a přístavba výtahu čp. 75

D.1.2 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Číslo: PR/17/841	Měřítko: 1:50, 1:10	Datum: červen 2017	Revize:	Č. výkresu: D.1.2.4
Výkres: ŘEZ 1-1				