


LEGENDA

- ALU FLEXI OHEBNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ
- TALÍROVÝ VENTIL - PLASTOVÝ, VČ. INSTALAČNHO PRSTENCE
- RADIÁLNI VENTILÁTOR DO POTRUBÍ S REGULACÍ OŤAČEK A ČASOVÝM DOBĚHEM
- SYSTEMOVÉ PRVKY - DLE TYPU POTRUBÍ
- ZPĚTNÁ KLAPKA
- VÝÚSTEK NA FASÁDĚ S OCHRANNOU NEREZOVOU MŘÍŽKOU, VELOST DLE PRŮMĚRU POTRUBÍ
- VÝÚSTEK DO ZDI, NASÁVACÍ, BARVA BÍLÁ

POZN: - POŽADAVKY NA VÝMĚNU VZDUCHU DLE ČSN 73 4108
30m3/hod/umyvadlo
50m3/hod/WC

VE1
Ventilátor potrubní radiální s časovým spínačem (doběh 10min) a regulátorem oŤáček,
do potrubí Ø100, pružné připojení potrubí, osazeno na vlastní konstrukci pod stropem,
průtok 250m3/hod, připojit na světelný okruh - vypínač v dané místnosti.

ROZVODY
Vedeno nad podhledy
Napojení typové pomocí standardních napojovacích prvků. Zavěšeno na zdí/stropní
konstrukci. V místě ventilátorů osadit do podhledu revizní dvířka 300/300mm.



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)
1.01	SCHODIŠTOVÁ HALA	16.92
1.02	KUCHYŇ	23.53
1.03	CHODBA	2.28
1.04	HRUBÉ MYTÍ NÁDOBÍ	2.09
1.05	RESTAURACE	60.44
1.06	CHODBA	37.04
1.07	WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL	1.76
1.08	WC PERSONÁL	1.58
1.09	WC PŘEDSÍŇ ŽENY	4.54
1.10	WC ŽENY	8.07
1.11	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3.17
1.12	WC INVALIDE	3.38
1.13	WC PŘEDSÍŇ MUŽI	4.73
1.14	WC MUŽI	8.74
1.15	SPOLEČENSKÝ SÁL	157.75
1.16	PŘÍSALE	57.24

 RYBÁŘ stavební s.r.o. – PROJEKČNÍ ATELIER, STAVBY NA KLÍČ nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel/fax 315 670 008, www.rybar-melnik.cz								
Investor :	Obec Hřebeč nám.Draha 75, 27345 Hřebeč	Zadav. projektant :	Projektant : Ing. Jaroslav RYBÁŘ Ing.archiveta Klábíková	Č. kopie				
Místo :	nám.Draha 75, 27345 Hřebeč	Stupeň :	DPS	Stavební úpravy a přístavba výtahu čp. 75 D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY D.1.4.3 VZT - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ				
Akce :								
Číslo :	PR/17/841	Měřítko :	1:50		Datum :	únor 2018	Revize :	
Výkres :	VZT 1.NP - SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ							D.1.4.3.2