

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ


- U UMÝVADLO 600/480mm, ROHOVÝ UZÁVĚR DN15  
WC KOMBÍ WC  
VÝ VÝLETKA  
D DŘEZ  
PS PISOÁR - SPLACHOVÁNÍ AUTOMATICKÉ POMOCÍ SENZORU, CENTRÁLNÍ ZDROJ UMÍSTĚN NAD PODHLEDĚM  
B1 ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK VODY S OBJEMEM 5L, OTEVŘENÁ, BEZTLAKOVÁ INSTALACE  
TEPLOTA 30-85°C, ROZMĚR 256/228/376mm  
B2 ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, LEŽATÝ, OBJEM 100L, TEPLOTA 5-74°, ROZMĚR 902/524mm  
ZÁSOBNÍK ZÁVEŠEN POD STROPEM, KOTVEN PŘES 2 OC. KONZOLY DO STROPNÍ KCE

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STUDENÁ PITNÁ VODA (SV)  
--- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA (TUV)  
--- CÍRKULACE (C)

- ~ HADICOVÉ PROPOJENÍ  
R ROHOVÝ UZÁVĚR

- POZN:  
- POTRUBÍ IZOLOVÁNO NÁLEPKY Z POLYURETANOVÉ PĚNY V TLIDLE PLATNÉ ČSN  
- POTRUBÍ VEDENO V DŘÁŽCE VE ZDIVU, VE SPÁDU min0,3% SMĚREM K VÝTOKU  
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JE POTRUBÍ VEDENO V DŘÁŽCE VE ZDIVU



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )
1.01	SCHODIŠŤOVÁ HALA	16.92
1.02	KUCHYŇ	23.53
1.03	CHODBA	2.28
1.04	HRUBÉ MYTÍ NÁDOBÍ	2.09
1.05	RESTAURACE	60.44
1.06	CHODBA	37.04
1.07	WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL	1.76
1.08	WC PERSONÁL	1.58
1.09	WC PŘEDSÍŇ ŽENY	4.54
1.10	WC ŽENY	8.07
1.11	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3.17
1.12	WC INVALIDE	3.38
1.13	WC PŘEDSÍŇ MUŽI	4.73
1.14	WC MUŽI	8.74
1.15	SPOLEČENSKÝ SÁL	157.75
1.16	PŘÍSALE	57.24

 <b>RYBÁŘ stavební s.r.o. – PROJEKČNÍ ATELIER, STAVBY NA KLÍČ</b> nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel/fax 315 670 008, <a href="http://www.rybar-melnik.cz">www.rybar-melnik.cz</a>				
Investor :	Obec Hřebeč nám.Draha 75, 27345 Hřebeč	Zadav. projektant :	Ing. Jaroslav RYBÁŘ Ing.archiveta Klábíková	Č. kopie
Místo :	nám.Draha 75, 27345 Hřebeč	Stupeň :	DPS	
Akce :	Stavební úpravy a přístavba výtahu čp. 75 D.1.4. TECHNICKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA			
Číslo :	PR/17/841	Měřítko :	1:50	Datum :
			únor 2018	Revize :
Výkres :	VODOVOD - 1.NP			Č. výkresu D.1.4.1.7