



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

číslo	název místnosti
1.06	chodba
1.07	WC předsiň personál
1.08	WC personál
1.09	WC předsiň ženy
1.10	WC ženy
1.11	úklid
1.12	WC invalidé
1.13	WC předsiň muži
1.14	WC muži
1.15	společenský sál

LEGENDA:

- jednonásobná zásuvka2P+PE  
Tango 5519A-A02357 B IP40
- zásuvka s proud.chráničem  
Swing 5526G-A02359 B
- zásuvka dvojnásobná 2x(2P+PE)  
Tango 5512A-2349B IP40
- nástěnná zásuvka 3P+N+PE  
ABB 416RS6 -16A IP44
- průtokový ohřívač CLAGE M3  
230V/3,5kW IP24
- elektrický bojler 100lt  
EOV 100 - 2,0kW IP25
- spínač PRESSTO nástěnný  
3536N-C03251 12 IP55
- krabice pod omítku KU 68

POZNÁMKY:

rozvod pod omítkou  
pro zásuvky 230V kabelem CYKY 3Jx2,5  
pro trojfázovou zásuvky CYKY 5Jx2,5

pokud není jinak určeno výška zásuvek 0,6m nad podlahou

**zásuvka ZB pro průtokový ohřívač EO3 místnost č.1.04 vybevena proudovým chráničem Irez=30mA obvod napojit na stávající rozvod kuchyně**

umístění zásuvek Z3.3(místnost 1.13)  
zásuvky Z4.8(místnost 1.09)  
zásuvky Z4.9 (místnost 1.07) musí být mimo umývací prostor dle ČSN 33 2000 -7-71

soustava:3,N,PE stř.50Hz,400/230V TN-S  
ochrana: dle ČSN 33 200-4-41 ed2 samočinné odpojení od zdroje

RYBÁŘ stavební s.r.o. - PROJEKČNÍ ATELIER, STAVBY NA KLÍČ nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel/fax 315 670 008, www.rybar-melnik.cz			
Investor: Obec Hřebeč nám. Draha 75, 27345 Hřebeč	Zodp. projektant: Ing. Rybář Jaroslav	Projektant: Ing. Novák Jiří	
Místo: nám. Draha 75, 27345 Hřebeč	Stupeň: DPS		
Akce: <b>Stavební úpravy a přístavba výtahu čp. 75</b> <b>D.1.4.5 - Elektroinstalace</b>			Č. kopie
Číslo: PR/17/841	Měřítko: 1:50	Datum: ÚNOR 2018	Revize:
Výkres:	<b>ROZVOD ZÁSUEK -1NP</b>		D.1.4.5.9