


zapuštěná plastová rozvodnice O EZ  
RZG - 1N14 IP40  
rozměr š x v x hl 362x250x101mm  
třída ochrany II

umístění chodba 2.01  
spodní strana 1,5m nad podlahou

soustava:3,N,PE stř.50Hz,400/230V TN-S  
ochrana:  
dle ČSN 33 200-4-41 ed2 samočinné odpojení od zdroje

Pi=8,9kW  
β=0,6  
Pp=5,3kW  
Iv=9A

<div><div></div><div>RYBÁŘ stavební s.r.o. - PROJEKČNÍ ATELÍÉR, STAVBY NA KLÍČ nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel/fax 315 670 008, www.rybar-melnik.cz</div></div>				
Investor : Obec Hřebeč nám.Draha 75, 27345 Hřebeč		Zodp. projektant : Ing. Rybář Jaroslav		Projektant : Ing. Novák Jiří
Místo : nám.Draha 75, 27345 Hřebeč		Stupeň : DPS		
Akce : <b>Stavební úpravy a přístavba výtahu čp. 75 D.1.4.5 - Elektroinstalace</b>				Č. kopie
Číslo: PR/17/841	Měřítko:	Datum: ÚNOR 2018	Revize:	Č. výkresu
Výkres : <b>ROZVADĚČ RP2 - 2NP</b>				D.1.4.5.6