

LEGENDA:

- nástěnné svítidlo STILPLAST 5513-60W,IP55
- LED svítidlo s PIR čidlem ISLAND-12W/230V-IP20
- jednopol.spínač TANGO 3559-A01345
- rozbočná krabice pod omítku
- průtok.ohřívač CLAGE MBH6
- stropní LED svítidlo ABB Sextant 21W/230V IP55
- dvouzásuvka 2x(2P+PE) Tango 5512-2349B
- ventilátor VZT
- el.ohřívač VZT

POZNÁMKY:

rozvod kabely CYKY,pokud není jinak uvedeno dimenze 3Jx1,5
prodloužení napájení stávajícího kotle kabel CYKY3Jx1,5
POZOR: průtokový ohřívač CLAGE MBH6 pevné připojení kabel CYKY3Jx4
zásuvka 2Z1 musí být umístěna mimo umývací prostor

soustava:3,N,PE stř.50Hz,400/230V TN-S
ochrana:
dle ČSN 33 200-4-41 ed2 samočinné odpojení od zdroje

RYBÁŘ stavební s.r.o. - PROJEKČNÍ ATELIÉR, STAVBY NA KLÍČ
nám. Míru 50, 276 01 Mělník, tel/fax 315 670 008, www.rybar-melnik.cz

Investor: Obec Hřebeč, nám.Draha 75, 27345 Hřebeč	Zodp. projektant: Ing. Rybář Jaroslav	Projektant: Ing. Novák Jiří
Místo: nám.Draha 75, 27345 Hřebeč	Stupeň: DPS	
Akce: **Stavební úpravy a přístavba výtahu čp. 75** D.1.4.5 - Elektroinstalace		Č. kopie
Číslo: PR/17/841	Měřítko: 1:100	Datum: ÚNOR 2018
Revize:		Č. výkresu: D.1.4.5.7
Výkres: ROZVOD 2NP		